

«Онтүстік Барысы» ЖШС
ҚР, Шымкент қаласы, Нұрсат ш/а
№161 үй, №4 пәтер
KZ68998STB0000308070KZT
БИН: 151240019416
ontustik_barysy@mail.ru
+77753820101



ТОО «Онтүстік Барысы»
РК, Шымкент мкр. Нұрсат,
дом №161, кв (офис) 4
KZ68998STB0000308070KZT
БИН: 151240019416
ontustik_barysy@mail.ru
+77753820101



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ТОО «Онтүстік Барысы»

Махамбетов Ж.М.

2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 22 от "03" 02 2025 г.

ТОО «Детский ясли-сад «Балапан»

Туркестанская область, Сарыагашский район,

Кабланбекский с/о, с.Сиргели,


ул. М.Ескулова, дом, №5

БИН: 100740015717

(наименование объекта оценки, адрес)

Заключение в течение 5 рабочих дней поступило в
КПС МЧС РК

Входящий № _____ дата _____



«Оңтүстік Барысы» ЖШС
ҚР, Шымкент қаласы, Нұрсәт ш/а
№161 үй, №4 пәтер
KZ68998STB0000308070KZT
БИН: 151240019416
ontustik_barysy@mail.ru
+77753820101



ТОО «Оңтүстік Барысы»
РК, Шымкент мкр. Нұрсәт,
дом №161, кв (офис) 4
KZ68998STB0000308070KZT
БИН: 151240019416
ontustik_barysy@mail.ru
+77753820101



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ТОО «Оңтүстік Барысы»

Махамбетов Ж.М.

2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 22 от "03" 02 2025 г.

ТОО «Детский ясли-сад «Балапан»

Туркестанская область, Сарыагашский район,

Кабланбекский с/о, с.Сиргели,


ул. М.Ескулова, дом, №5

БИН: 100740015717

(наименование объекта оценки, адрес)

Заключение в течение 5 рабочих дней поступило в
КПС МЧС РК

Входящий № _____ дата _____



Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности

ИП «Комплекс противопожарных услуг»

ЖУРНАЛ

по техническому обслуживанию и ремонту
систем пожарной сигнализации

Заказчик:

ООО «Детский ясли сад «Беларусь»

Адрес объекта:

г. Софийский р-н. с. Берези, д. 55



При обнаружении признаков пожара или загорания звоните по телефонам **101, 112**

ТРЕБОВАНИЯ

по контролю за соблюдением норм и правил при эксплуатации автоматических систем пожарной сигнализации со стороны ЗАКАЗЧИКА

1. Ответственность за организацию эксплуатации установок АСПС возложена на руководителей объектов, которые защищены средствами пожарной автоматики.
2. Приказом (распоряжением) по объекту должно быть назначено лицо, ответственное за эксплуатацию установки, и определен оперативный (дежурный) персонал для круглосуточного контроля за работоспособным состоянием установки.
3. На каждую установку должна быть разработана инструкция по эксплуатации, утвержденная руководством объекта и согласованная исполнителем. Составление инструкции и обучение оперативного персонала осуществляется, как правило, исполнителем, (организацией, осуществляющей техническое обслуживание).
4. Каждый случай срабатывания (в т.ч. ложного), отказа, неисправности должен быть зафиксирован оперативным персоналом в «Журнале учета неисправностей установки».
5. Лицо, ответственное за эксплуатацию установки обязано:
 - Уметь качественно и в установленные сроки выполнять действия, определенные регламентом технического обслуживания и касающиеся заказчика;
 - Проводить инструктаж и проверку знания инструкции оперативным персоналом. Отражать результаты в «Журнале проверки знаний».

ТРЕБОВАНИЯ

по контролю за соблюдением норм и правил при эксплуатации автоматических систем пожарной сигнализации со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ

1. К проведению технического обслуживания и ремонта допускаются специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.
2. Работы по ТО и Р должны проводиться в соответствии с требованиями «Графика» и «Регламента», записи оформляются в обоих журналах (заказчика и исполнителя) одновременно и идентично и заканчиваются текстом: «Установка сдана заказчику в работоспособном состоянии в дальнейшую эксплуатацию в автоматическом режиме».
3. Для устранения неисправностей установок исполнитель прибывает на объект не позднее через 48 часов после вызова.
4. По каждому ложному срабатыванию или отказу в работе установки необходимо тщательно разобраться совместно с заказчиком, результаты отразить в журнале «Учета неисправностей».
5. При проведении ОТ и Р в обязательном порядке проверяются знания, оперативным персоналом заказчика основных положений инструкций по эксплуатации установки, умение проверять ее работоспособность, умение поддерживать связь с пожарной охраной. Результаты отражать в «Журнале проверки знаний».

ГРАФИК

проведения технического обслуживания и ремонта на 2025 г.

г.оо, Детский дом с/д "Бережок"

(наименование объекта)

по договору № *28*

от *31 января 2025 г.*

Тип установок ТС, узлов	Вид работ (внешний осмотр, проверка раб-ти, профилактика)	Тип, марка	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
<i>АТС</i>	<i>техническое обслуживание</i>	<i>Ромаш</i>	<i>Чл</i>	<i>03.02</i>	<i>Чл</i>	<i>Чл</i>	<i>10.05</i>	<i>Чл</i>	<i>Чл</i>	<i>10.08</i>	<i>Чл</i>	<i>Чл</i>	<i>30.11</i>	<i>Чл</i>

п/п Исполнитель



п/п Заказчик



[illegible]